

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DE PISCINES

Préfet d'Eure-et-Loir

Ce bulletin doit rester affiché jusqu'à son remplacement par un bulletin plus récent

Chartres, le 2 juin 2025

Dossier suivi par :

ARS DD28 - 02.38.77.33.78

Destinataires :

CC DU BONNEVALAIS - CC DU BONNEVALAIS

MAIRIE DE BONNEVAL - MAIRE BONNEVAL

Installation concernée : **PIS-OCEANIDE BONNEVAL**

Nom de la commune : **BONNEVAL**

Date du prélèvement : **19/05/2025**

Laboratoire : **LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL)**

N° de prélèvement(s) : 00126529 00126530 00126531 00126532

Résultats des mesures terrain :

		Limites de qualité	Références de qualité	BASSIN LOISIRS	BASSIN SPORTIF	PATAUGEOIRE	SPA
Heure du prélèvement				11h05	11h30	11h20	10h51
Température de l'eau bain à remous	°C	< = 36	< = 33				28,1
Température de l'eau	°C	-	-	29,2	28,1	29,7	
pH	unité pH	[6,9 ; 7,7]	-	7,2	7,3	7,2	7,2
Chlore libre	mg(Cl ₂)/L	-	-	2,30	2,00	2,50	1,90
Chlore libre actif	mg(Cl ₂)/L	[0,4 ; 1,4]	-	1,50	1,20	1,50	1,20
Chlore total	mg(Cl ₂)/L	-	-	2,70	2,20	2,80	2,10
Chlore combiné	mg(Cl ₂)/L	< = 0,6	-	0,40	0,20	0,30	0,20
Acide isocyanurique	mg/L	< = 75	-	<10	<10	<10	<10
Transparence qualitative *		-	-	0	0	0	0
Fréquentation instantanée		-	-	0	10	0	0
Ozone	mg/L	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

* 0 = transparence bonne ; 1 = transparence mauvaise

Résultats des analyses laboratoire :

		Limites de qualité	Références de qualité	BASSIN LOISIRS	BASSIN SPORTIF	PATAUGEOIRE	SPA
Staphylocoques pathogènes par 100ml	n/(100mL)	0	-	<1	<1	<1	<1
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	n/mL	-	< = 100	1	<1	<1	<1
Pseudomonas aeruginosa par 100ml	n/(100mL)	0	-	<1	<1	<1	<1
Entérocoques /100ml-MS	n/(100mL)	0	-	<1	<1	<1	<1
Chlorures	mg/L	-	< = 250	1700	1500	1700	1500
Carbone organique total	mg(C)/L	-	< = 5	2,1	1,4	2,1	1,3
Bromoforme	µg/L	-	-	<0,50	<0,50	<0,50	<0,50
Chloroforme	µg/L	-	-	15,00	11,00	13,00	9,30
Chlorodibromométhane	µg/L	-	-	<0,50	<0,50	<0,50	<0,50
Dichloromonobromométhane	µg/L	-	-	1,70	1,20	1,20	1,40
Trihalométhanes (4 substances)	µg/L	-	< = 100 *	16,70	12,20	14,20	10,70

* Référence de qualité pour les Trihalométhanes (4 substances) < = 20 µg/l pour les bains à remous

CONCLUSION SANITAIRE :

L'eau des bassins n'est pas conforme aux références de qualité définies par la réglementation en vigueur. Excès de chlorures, indicateur de renouvellement insuffisant de l'eau. Le taux de chlore libre est supérieur à la limite de qualité dans les bassins loisirs et pataugeoire. Des actions correctives ont été demandées.

Chartres, le 2 juin 2025

P/le Préfet,
P/ le directeur départemental,
l'Adjoint au Directeur Départemental,
Responsable du DSEDS

signé :

Jean-Marc DI GUARDIA