

**Contrôle sanitaire des
EAUX DESTINÉES A LA CONSOMMATION HUMAINE**

Affaire suivie par :

DD28 - 02.38.77.33.68

Destinataire(s)

MONSIEUR LE PRESIDENT - SYNDICAT MIXTE DE L OZANNE
MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE DANGEAU
MONSIEUR LE DIRECTEUR - SAUR FLEURY
MADAME. MONSIEUR - CC DU BONNEVALAIS

La synthèse annuelle 2024 de la qualité de l'eau par commune (infofacture) est disponible au lien suivant : <https://www.centre-val-de-loire.ars.sante.fr/qualite-de-leau-potable-synthese-annuelle-par-commune-info-facture> et ci-après les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé, dans le cadre du contrôle sanitaire, sur l'unité de gestion de :

COM COM DU BONNEVALAIS

Prélèvement	00127638	Commune	DANGEAU
Unité de gestion	0433 COM COM DU BONNEVALAIS	Prélevé le :	lundi 15 septembre 2025 à 08h57
Installation	TTP 000982 SONVILLE-DANGEAU	par :	AGM
Point de surveillance	P 0000001832 RESERVOIR DE SONVILLE-DANGEAU	Type visite :	P1
Localisation exacte	ROBINET DISTRIBUTION APT		

Analyses laboratoire

Résultats

Limites de qualité
inférieure supérieure

Références de qualité
inférieure supérieure

Analyse effectuée par : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL) 6901

Type de l'analyse : 28X

Code SISE de l'analyse : 00133537

Référence laboratoire : LSE2509-35897

MÉTABOLITES PERTINENTS

Chlorothalonil R417888

0,102

µg/L

0,10

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00127638)

Eau d'alimentation non-conforme aux limites de qualité pour le paramètre Chlorothalonil SA (R417888). Toutefois, la teneur mesurée ne nécessite pas de restriction de consommation de l'eau d'après l'expertise de l'ANSES. Un recontrôle a été programmé.

Chartres, le 30 septembre 2025

P/le Préfet,
P/ le directeur départemental,
l'Adjoint au Directeur
Départemental,
Responsable du DSEDS

signé :

Jean-Marc DI GUARDIA