

Contrôle sanitaire des
EAUX DESTINÉES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Affaire suivie par :

DD28 - 02.38.77.33.68

Destinataire(s)

MONSIEUR LE PRESIDENT - SYNDICAT MIXTE DE L OZANNE
MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE DANGEAU
MONSIEUR LE DIRECTEUR - SAUR FLEURY
MADAME. MONSIEUR - CC DU BONNEVALAIS

La synthèse annuelle 2024 de la qualité de l'eau par commune (infofacture) est disponible au lien suivant :
<https://www.centre-val-de-loire.ars.sante.fr/qualite-de-leau-potable-synthese-annuelle-par-commune-info-facture> et ci-après les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé, dans le cadre du contrôle sanitaire, sur l'unité de gestion de :

COM COM DU BONNEVALAIS

Prélèvement	00128575	Commune	DANGEAU
Unité de gestion	0433 COM COM DU BONNEVALAIS	Prélevé le :	lundi 08 décembre 2025 à 09h40
Installation	TTP 000982 SONVILLE-DANGEAU	par :	VIE
Point de surveillance	P 0000001832 RESERVOIR DE SONVILLE-DANGEAU	Type visite :	P1
Localisation exacte	ROBINET DISTRIBUTION APT		

Analyses laboratoire

Résultats

Limites de qualité
inférieure supérieure

Références de qualité
inférieure supérieure

Analyse effectuée par : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL) 6901

Type de l'analyse : 28X

Code SISE de l'analyse : 00134471

Référence laboratoire : LSE2512-18724

MÉTABOLITES PERTINENTS

Chlorothalonil R417888

0,289

µg/L

0,10

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00128575)

Eau d'alimentation non-conforme aux limites de qualité pour le paramètre Chlorothalonil SA (417888). Toutefois, la teneur mesurée ne nécessite pas de restriction de consommation de l'eau d'après l'expertise de l'ANSES. Un suivi renforcé est mis en place.

Chartres, le 22 décembre 2025

P/le Préfet,
P/ le directeur départemental,
l'Adjoint au Directeur
Départemental,
Responsable du DSEDS

signé :

Jean-Marc DI GUARDIA