Délégation départementale d'Eure-et-Loir Préfecture d'Eure-et-Loir
Département Santé Environnement et Déterminants de Santé

Agence Régionale de Santé Centre-Val de Loire

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Contrôle sanitaire des EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Affaire suivie par :
DD28 - 02.38.77.33.68

Destinataire(s)
MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE DANGEAU
MADAME, MONSIEUR - CC DU BONNEVALAIS

La synthèse annuelle 2024 de la qualité de l'eau par commune (infofacture) est disponible au lien suivant : https://www.centre-val-de-loire.ars.sante.fr/qualite-de-leau-potable-synthese-annuelle-par-commune-info-facture et ci-après les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé, dans le cadre du contrôle sanitaire, sur l'unité de gestion de :

COM COM DU BONNEVALAIS

Prélèvement	**00130754**	**Commune**	**DANGEAU**
Unité de gestion	0433 COM COM DU BONNEVALAIS	**Prélevé le :**	**lundi 07 septembre 2026 à 12h20**
Installation	UDI 000816 DANGEAU SONVILLE-DANGEAU	**par :**	VIE
Point de surveillance	P 0000001284 BOURG DE DANGEAU	**Type visite :**	AA
Localisation exacte	ECOLE		

Mesures de terrain

	Résultats		Limites de qualité inférieure	Limites de qualité supérieure	Références de qualité inférieure	Références de qualité supérieure
Température de l'eau	18,6	°C				25,00
pH	7,3	unité pH			6,50	9,00
Chlore libre	0,36	mg(Cl2)/L				
Chlore total	0,37	mg(Cl2)/L				

Analyses laboratoire

Analyse effectuée par : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL) 6901

Type del'analyse : AXPCN Code SISE de l'analyse : 00136624 Référence laboratoire : LSE2609-28121

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES						
Aspect (qualitatif)	0	SANS OBJET				
Coloration	<5	mg(Pt)/L				15,00
Couleur (qualitatif)	0	SANS OBJET				
Saveur (qualitatif)	0	SANS OBJET				
Turbidité néphélométrique NFU	0,1	NFU				2,00
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES						
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1	n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	8	n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1	n/(100mL)				0
Entérocoques /100ml-MS	<1	n/(100mL)		0		
Escherichia coli /100ml - MF	<1	n/(100mL)		0		
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE						
Titre alcalimétrique complet	22,45	°f				
Titre hydrotimétrique	26,67	°f				
MINERALISATION						
Chlorures	38,60	mg/L				250,00
Conductivité à 25°C	659	µS/cm			200,00	1100,00
Sulfates	16,40	mg/L				250,00
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES						
Ammonium (en NH4)	<0,01	mg/L				0,10
Nitrates/50 + Nitrites/3	**1,24**	**mg/L**		1,00		
Nitrates (en NO3)	**62,00**	**mg/L**		50,00		
Nitrites (en NO2)	<0,01	mg/L		0,50		
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES						
Carbone organique total	0,35	mg(C)/L				2,00
FER ET MANGANESE						
Fer total	<10	µg/L				200,00
OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.						
Cuivre	0,071	mg(Cu)/L		2,00		1,00
Nickel	<5	µg/L		20,00		
Plomb	2	µg/L		10,00		
MÉTABOLITES PERTINENTS						
Chlorothalonil R417888	**0,306**	**µg/L**		0,10		
MÉTABOLITES NON PERTINENTS						
Chlorothalonil R471811	3,402	µg/L				

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00130754)

L’eau distribuée présente une non-conformité liée à une teneur en nitrates supérieure à la limite de qualité. Sa consommation est déconseillée aux femmes enceintes et aux nourrissons. Un dépassement de la valeur indicative pour un métabolite de pesticide non pertinent a égal ement été relevé, sans restriction de consommation selon l’ANSES. Un plan d’actions doit être mis en œuvre afin de rétablir la conformité de l’eau et d’informer la population. Les autres paramètres mesurés sont conformes aux exigences de qualité.

Chartres, le 20 octobre 2026

P/le Préfet,
P/ le directeur départemental,
l'Ingénieur.e d'études sanitaires

signé :

Aurélie MARCEL