Délégation départementale d'Eure-et-Loir
Département Santé Environnement et Déterminants de Santé
Préfecture d'Eure-et-Loir

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Contrôle sanitaire des EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Affaire suivie par :
DD28 - 02.38.77.33.68

Destinataire(s)
MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE MORIERS
MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE BONNEVAL
MADAME, MONSIEUR - CC DU BONNEVALAIS

La synthèse annuelle 2024 de la qualité de l'eau par commune (infofacture) est disponible au lien suivant : https://www.centre-val-de-loire.ars.sante.fr/qualite-de-leau-potable-synthese-annuelle-par-commune-info-facture et ci-après les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé, dans le cadre du contrôle sanitaire, sur l'unité de gestion de :

COM COM DU BONNEVALAIS

Prélèvement	**00130813**	**Commune**	**MORIERS**
Unité de gestion	0433 COM COM DU BONNEVALAIS	**Prélevé le :**	**jeudi 10 septembre 2026 à 08h55**
Installation	UDI 000749 SECTEUR BONNEVAL	**par :**	AGM
Point de surveillance	S 0000004746 MORIERS- LE BOURG	**Type visite :**	AA
Localisation exacte	MAIRIE ROBINET EXTÉRIEURE		

Mesures de terrain

	Résultats		Limites de qualité inférieure	Limites de qualité supérieure	Références de qualité inférieure	Références de qualité supérieure
Température de l'eau	21,5	°C				25,00
pH	7,8	unité pH			6,50	9,00
Chlore libre	0,36	mg(Cl2)/L				
Chlore total	0,37	mg(Cl2)/L				

Analyses laboratoire

Analyse effectuée par : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL) 6901

Type del'analyse : AX Code SISE de l'analyse : 00136683 Référence laboratoire : LSE2609-28212

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES						
Aspect (qualitatif)	0	SANS OBJET				
Coloration	<5	mg(Pt)/L				15,00
Couleur (qualitatif)	0	SANS OBJET				
Saveur (qualitatif)	0	SANS OBJET				
Turbidité néphélométrique NFU	0,28	NFU				2,00
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES						
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1	n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	2	n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1	n/(100mL)				0
Entérocoques /100ml-MS	<1	n/(100mL)		0		
Escherichia coli /100ml - MF	<1	n/(100mL)		0		
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE						
Titre alcalimétrique complet	20,58	°f				
Titre hydrotimétrique	28,79	°f				
MINERALISATION						
Chlorures	70,00	mg/L				250,00
Conductivité à 25°C	661	µS/cm			200,00	1100,00
Sulfates	10,90	mg/L				250,00
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES						
Ammonium (en NH4)	<0,01	mg/L				0,10
Nitrates/50 + Nitrites/3	0,68	mg/L		1,00		
Nitrates (en NO3)	33,80	mg/L		50,00		
Nitrites (en NO2)	<0,01	mg/L		0,50		
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES						
Carbone organique total	0,21	mg(C)/L				2,00
FER ET MANGANESE						
Fer total	<10	µg/L				200,00
MÉTABOLITES PERTINENTS						
Chlorothalonil R417888	0,025	µg/L		0,10		
MÉTABOLITES NON PERTINENTS						
Chlorothalonil R471811	0,895	µg/L				

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00130813)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Chartres, le 20 octobre 2026

P/le Préfet,
P/ le directeur départemental,
l'Ingénieur.e d'études sanitaires

signé :

Aurélie MARCEL